



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО РАЙОНА

ул. Карла Маркса, д. 19, с. Кинель-Черкассы, 446450

Директору ГБОУ ООШ
с. Муханово

Зинченко Н.В.

Зл. от 2018 № 21 от 19/15-2018

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений законодательства
об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и
законодательства об «Образовании»

Прокуратурой Кинель-Черкасского района проведена проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в образовательном учреждении ГБОУ ООШ с. Муханово.

Подпунктом 2 пункта 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" установлено, что образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

В соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 24 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, в интересах охраны здоровья, несовершеннолетние имеют право на обучение и труд в условиях, исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом Семейным кодексом Российской Федерации и другими нормативными

Соответственно, надлежащий уровень безопасности обучающихся может быть осуществлен при надлежащем исполнении работниками образовательных учреждений обязанностей, установленных Федеральными нормативными актами.

В соответствии с п. 2.3.14 ГОСТ 33552-2015 «Межгосударственный стандарт. Автобусы для перевозки детей. Технические требования и методы испытаний», в автобусах должны быть предусмотрены места для установки не менее двух огнетушителей класса ОП-8(з)-А, Б, С, Е, при этом один из огнетушителей емкостью 8 л. должен находиться вблизи сиденья водителя, второй емкостью 8 л. - в салоне автобуса.

При совместной проверке с сотрудниками ГИБДД школьных автобусов, выявлены следующие нарушения:

- автобус ПАЗ-3205370 ВТ 232 63 – отсутствуют огнетушители емкостью 8 литров;

Изложенные факты требуют незамедлительного устранения, поскольку влияют на жизнь и здоровье обучающихся и работников, что не соответствует целям и задачам деятельности образовательного учреждения.

Причинами и условиями, способствующими нарушениям вышеуказанных требований федерального законодательства, явились следствием ненадлежащего исполнения сотрудниками своих должностных обязанностей и отсутствием контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22 и 23 Федерального закона «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителей прокуратуры Кинель-Черкасского района и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих, недопущения их в дальнейшем.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновное должностное лицо.

3. О дате, месте и времени рассмотрения представления уведомить прокурора Кинель-Черкасского района.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Кинель-Черкасского района в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района
советник юстиции



А.Н. Завалишин